

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71
E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности по Искитимскому району Новосибирской
области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

633205, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18, тел. 2-60-15, E-mail:
jugy26015@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

633205,

«29» мая 2015 г.

(дата составления акта)

Новосибирская область,

г. Искитим,

ул. Гагарина, 18.

(место составления акта)

«14» час. «20» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 39

«05-29» мая 2015г. по адресу/адресам: Новосибирская область, Искитимский район, п.
Степной, п. Березовка, д. Бородавкино, п. Октябрьский, п. Раздольный.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новосибирской области –
заместителя главного государственного инспектора Новосибирской области по
пожарному надзору А.А. Брызгалова № 39 от 24.04.2015 года и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Администрации Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней

(рабочих дней)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Искитимскому району, 633205,
Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18, т. 2-60-15

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

27.04.2015г Глава Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В. М. Батыль

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
Искитимскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области - заместитель главного государственного инспектора
Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору Дмитриев
Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: глава Степного сельсовета Батыль Владимир Михайлович, специалист Яковенко Николай Дмитриевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Нарушений не выявлено		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор отдела надзорной деятельности по Искитимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Ремель Д.В.

«29» мая 2015г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): глава Степного сельсовета Батыль Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«29» май 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.