



РОСТЕХНАДЗОР

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Западно-Сибирское управление Ростехнадзора)

НСО. Искитимский р-н,

п.Степной,

ул.Первомайская,16
(место составления)

« 09 » февраля 20 12 г.
(дата составления)

т.55-130;

12.30.

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ОЭН4-0200-106/12

С 08.02.2012г по 09.02.2012г по адресу: НСО.Искитимский р-н,
п.Степной(изб.уч-к №317), д.Бородавкино(изб. уч-к №318); п.Раздольный(изб. уч-к №319);
(место проведения проверки)

на основании распоряжения № 968-р от 03.02.2012г. Нечунаев Алексей Альбертович,
Заместитель руководителя

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрация Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1день/3ч

(дней/часов)

Акт составлен: Западно-Сибирское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется
при проведении выездной проверки)

Шихавцов Сергей Алексеевич:

08.02.12г 8.50.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: внеплановая- Распоряжение №158-рп от 23 августа 2011г. во исполнение постановления
Правительства РФ №511 от 29.06.2011г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Германов Юрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Шихавцов Сергей Алексеевич, директор МКП «ЖКХ «Энергия»

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткие сведения о проверенной организации, краткая характеристика установленного оборудования:

*НСО. Искитимский район, п.Степной, ул.Первомайская, 16; (т.55-130, 55-118, ф.55-243;)
ОГРН- 102 540 467 1588, ИНН-544 310 5788;

В Администрацию Степного с/совета входят населённые пункты: п.Степной, (Центральная усадьба), д.Бородавкино, п.Берёзовка, п.Октябрьский, и п.Раздольный.

Зарегистрирован Степной сельский совет в администрации Искитимского района НСО.

Уставом определены экономические, имущественные, земельные и другие правовые отношения между населением сельсовета, представительными и исполнительными органами государственной власти, хозяйственными субъектами всех форм собственности физическими и юридическими лицами находящиеся на территории сельского Совета.

Электроснабжение объектов с/совета осуществляется от Черепановских эл.сетей по линиям 0,4кВ, согласно договору на отпуск и потребление эл.энергии с Искитимским отделением Энергосбыта ЗАО "Новосибирскэнерго". По надёжности электроснабжения все эл.приёмники сельсовета отнесены к 3-ей категории. Актов аварийной и технологической брони на объекты не выдавались. Границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между ЧЭС и абонентом установлена:

*при воздушном вводе на первых изоляторах, установленных на здании или трубостойке;

* при кабельном вводе на глухих отпайках КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (кабель находится на балансе абонента), согласно Приложения к договору.

Внешнее электроснабжение населённых пунктов входящих в состав администрации осуществляется воздушными линиями 10кВ от подстанции "Влажная" 35/10кВ и п/ст "Улыбинская" 10/35кВ. Трансформаторные п/ст и воздушные линии находятся на балансе ОАО "Черепановские электросети". Схема электроснабжения объектов с/совета соответствует категорийности токоприёмников.

Основные токоприёмники: освещение, электробытовые приборы, оргтехника.

Расчётные электросчётчики установлены на стороне низкого напряжения в электрощитовых зданиях. К наиболее энергоёмким токоприёмникам следует отнести электродвигатели промышленного назначения в котельной, насосов водонапорных скважин, а так же система уличного освещения в населённых пунктах Администрации.

Устройств, компенсирующих реактивную мощность не установлено; дизель.эл.станция установлена в котельной МКП ЖКХ «Энергия» (Р=180кВт);

Допуски в эксплуатацию электроустановок предприятия МО Администрации Степного сельсовета выдавались в течение 2004г-07гг Искитимским отделом МТУ Ростехнадзор по СФО на все объекты находящиеся на балансе Администрации.

Организация работы с персоналом:

Ответственным за безопасную эксплуатацию электрохозяйства учреждения назначен директор МКП ЖКХ «Энергия» (4 гр до 1000В, уд-е №158, прошедший проверку знаний 12.01.2012г).

Энергослужбы в учреждении не создавались; электротехнического и электротехнологического персонала нет.

Работа с неэлектротехническим персоналом требующим присвоения 1-ой группы ведётся, перечень профессий и рабочих мест составлен; журнал учёта инструктажей заведён.

изданы распоряжения на лиц, имеющих право ведения переговоров с ЭСО, право оперативных переключений и единоличного осмотра электроустановок;

Однолинейные схемы электроснабжения составлены и утверждены от 11 мая 2011г;

Техника безопасности при эксплуатации электроустановок:

- перечень электрозащитных средств и инструмента на напряжение до 1000В составлен;
- эл.защитные средства и изолирующий инструмент (МКП ЖКХ «Энергия»), испытан повышенным напряжением от 10.11.2011г;
- электроустановки укомплектованы знаками и плакатами по электробезопасности;
- перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации составлен, и утверждён руководителем;
- профилактические испытания и измерения электрооборудования и аппаратов по объектам учреждения, проводились: в мае 2011г;

В ходе проведения проверки: избирательные участки №317, п. Степной, ул.Первомайская,16; изб.уч-к №318, д.Бородавкино, ул.Школьная,6; и №319 в пос.Раздольный, ул.Лесная, 18;

- нарушений обязательных требований по электробезопасности—не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Германов Ю.М.





(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Шихавцов С.А.

(ФНО)

✓ 
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Батыль Владимир Михайлович, Глава Администрации сельсовета

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» февраля 2012г.

(подпись)